



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.1.1123.2023

Pleszew, 21.12.2023r.

Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Strefa zaopatrzenia: Wodociąg Czermin

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.), art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 ze zm.), § 22 ust.1. ust. 2, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) oraz na podstawie próbek wody pobranych do badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przedstawia roczną ocenę jakości wody:

| Wodociąg Czermin | |
|---|-------------------------------|
| Przedsiębiorca wodociągowy: Zakład Gospodarki Komunalnej Czermin, 63-304 Czermin | |
| Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne | |
| Produkcja wody: 530,36m³/d | |
| Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: ok 2700 osób | |
| Zaopatrywane miejscowości: Czermin, Broniszewice, Mamoty, Strzydzew, Skrzypnia, Wola Duchowna, Żale, Psienie Ostrów, Pieruchy | |
| łącna ilość pobranych prób wody: 18 w tym: | |
| kontrola urzędowa: | kontrola wewnętrzna: |
| - monitoring gr. A - 4 | - monitoring gr. A - 8 |
| - monitoring gr. B - 1 | - monitoring gr. B - 1 |
| - próby nadzоровe - 4 | - próby nadzоровe- 0 |
| łącna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem: | |
| - mikrobiologicznym: 1 | - fizykochemicznym: 0 |
| Działania naprawcze: brak | |
| Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia. | |

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 508 13 30
sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl | hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
NIP 617-10-16-181 | REGON 000310781
www.gov.pl/web/psse-pleszew
pssepleszew/SkrytkaESP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie ocenia wodę dla strefy zaopatrzenia wodociągu **Czermin** w skali roku **2023** jako:

Woda przydatna do spożycia, ponieważ spełnia (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 ze zm.), wójt, burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Czermin, 63-304 Czermin
2. Wójt Gminy Czermin